Préfecture de la Haute Saône
ARS Bourgogne Franche Comté - Unité Territoriale Santé Environnement de la Haute-Saône

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

Bulletin édité le 20 avril 2026

Unité de gestion: AD. COM. ORMENANS

Exploitant: MAIRIE D'ORMENANS

Date prélèvement et mesures de terrain : 23 février 2026 à 10h10
Par le laboratoire: LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL DE HAUTE-SAONE, VESOUL

Nom et type d'installation:
ORMENANS - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Nom du point de surveillance: ORMENANS - ORMENANS
Localisation exacte du prélèvement: 2 rue Haute

Code du point de surveillance: 0000000779 | Code installation: 000732 | Numéro de prélèvement: **00124094**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

L'eau présente une qualité microbiologique insuffisante qui nécessiteune interdiction de consommation. Les effets sanitaires liés à lapollution microbiologique de l'eau sont en général des pathologies detype gastro-entérique. Votre collectivité a été avertie de cettecontamination par un courriel le 25 février 2026. Un recontrôle a étéprogrammé. L'eau ne doit pas être consommée.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

07000124094

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	8,9	°C		25		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	<0,05	mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,05	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0					
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	1,8	NFU		2		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,1	unité pH	6,5	9		
Titre alcalimétrique complet	29,8	°f				
Titre hydrotimétrique	32,8	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	2,2	mg/L		250		
Conductivité à 25°C	594	µS/cm	200	1 100		
Sulfates	8,7	mg/L		250		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	1,3	mg(C)/L		2		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L		0,1		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,3	mg/L				1
Nitrates (en NO3)	15	mg/L				50
Nitrites (en NO2)	<0,020	mg/L				0,5
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	27	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	**9**	**n/(100mL)**		**0**		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	**5**	**n/(100mL)**		**0**		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	**8**	**n/(100mL)**				**0**